

鱼塘增氧控制器手机报警后如何查看是什么报警？

1, 打开巨思睿软件，点击下面红圈处，就可以知道是什么报警。



2, 报警一般分为三类。

第一类报警，通讯异常报警，说明是卡的问题，或者信号的问题，短时间之内可以不用理他，等过 1-2 个小时再看。

第二类报警，断掉报警，表示机器断电了。

第三类报警，溶氧报警，表示溶氧超过了设置的溶氧下限。如果是设置的溶氧下限太高，就适当调低下限。如果设置正常，就不用理会这个报警，此时，机器会自动打开增氧机增氧。

3, 如果你希望关闭报警，如何关闭？

手机 APP 上按照如下步骤操作：

